



<p>ตัวอย่างการเชื่อม Wiegand รุ่น 1002 กับ ชุด Access Control</p> <ul style="list-style-type: none"> - บอร์ด Wiegand 1002 เป็นบอร์ดที่ต่อได้ 1 ประตูๆ ละ 2 รีดคอร์ด - การต่อรีดคอร์ดโดยใช้แหล่งจ่ายไฟแยก จำเป็นที่จะต้องพ่วงขา GND เข้าระหว่างแหล่งจ่ายไฟกับบอร์ดด้วยเพื่อให้สัญญาณครบวงจร - ควรคำนวณกระแสไฟระหว่างแหล่งจ่ายไฟกับตัวโวลต์ไฟเพื่อป้องกันกรณีไฟไม่พอ 	<p>HIP GLOBAL CO.,LTD</p>	<p>Wiegand Controller Wiring Diagram</p>
---	---------------------------	--